

采 购 公 告

湖北光源水利电力股份有限公司 十座电站电气设备试验项目比价采购 邀 请 函

根据湖北夷陵经济发展集团有限公司关于项目采购招标工作有关事项的通知及夷陵区财政局《关于进一步加强限额标准以下小型项目采购管理的通知》规定，采购人湖北光源水利电力股份有限公司就湖北光源水利电力股份有限公司十座电站电气设备试验项目进行比价采购，现邀请合格供应商前来报价。

一、采购项目编号：HBGYXMBCG202209

二、采购项目名称：湖北光源水利电力股份有限公司十座电站电气设备试验项目

三、采购项目最高限价：28 万元，大写：人民币贰拾捌万元整。

四、采购需求

B 、服务采购

（一）项目概况

根据电气设备预防性试验规程 DL/T596-19（1997-01-01）的要求及保证电力设备的安全经济运行，湖北光源水利电力股份有限公司下属十座电站需进行电气设备试验。

（二）服务内容及要求

古城一级、古城二级、大米山、沙坪一级、沙坪二级、新坪、猴儿窝、易家坝、谭家河、麻岩屋共十座电站电气设备的试验，具体试验项目见试验清单（附件 4P9-12）。

（三）商务要求

1. 工期要求：自合同签订之日起，30 日历天内完成。
2. 服务质量要求：达到国家现行工程验收规范合格等级标准。
3. 付款：该试验项目结束，甲方在收到乙方出具的相关实验报告及开具的全额增值税专用发票后一次性付款。

五、优惠政策：/

六、供应商资格条件

1. 具备有效的营业执照，供应商不得以分公司名义进行报价，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效。

2. 本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级或输变电工程专业承包叁级及以上资质；同时具备原国家电力监管委员会或国家能源局核发的有效的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；

（2）具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证；

3. 诚实信用要求：

供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“国家企业信用信息公示系统”

(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)，网站列入失信被执

行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信企业名单等不良行为记录不得参与本项目政府采购活动。

七、比价采购邀请函获取方式

1. 比价邀请函（电子文件）免费获取。

2. 比价邀请函（电子文件）获取媒介：凡合格供应商有意参与应答者于2022年4月15日登陆湖北光源水利电力股份有限公司网站(<http://www.hbgy.com.cn/>)新闻资讯-公示公告栏自行下载采购文件。

八、响应文件递交截止时间和递交地点

1. 响应文件递交截止时间：2022年4月21日9时之前。

2. 响应文件递交地址：宜昌市夷陵区东城城乡统筹实验区鄢家河村三组湖北光源水利电力股份有限公司五楼项目办，联系人：朱应香，联系电话：13997741225。请将纸质响应文件密封递交，逾期送达的或者未送达到指定地点的不予受理。

3. 响应文件包括报价表、资格审查文件、技术方案（如项目需求）。

4. 响应文件的编制

1) 供应商的响应文件均按明标编制。响应文件应连续编页（目录和封底除外）。

2) 纸质响应文件须加盖报价单位公章，并由法定代表人或经正式授权的代表签字，如为授权代表签字，其法定代表人授权书应附在响应文件中。否则视为无效响应文件。

九、报价文件评审时间和地点、评审方法

1. 评审时间：2022年4月21日。

2. 评审地点：湖北光源水利电力股份有限公司。

3. 评审方法：采购人确定 3 人及以上单数比价小组，比价小组对供应商进行资格审查和技术方案（如有）审查；比价小组在通过资格审查的响应供应商中推荐报价最低的供应商为成交供应商。响应供应商不足三家或者通过资格审查的供应商不足三家，应重新采购。

十、联系方式

采购人：湖北光源水利电力股份有限公司

联系人：朱应香

联系电话：13997741225

联系地址：宜昌市夷陵区东城城乡统筹实验区鄢家河村三组
湖北光源水利电力股份有限公司

附件：报价文件格式

湖北光源水利电力股份有限公司

2022 年 4 月 14 日



附件 1

响应文件格式

项目

响应文件

项目编号：_____

项目名称：_____

报价单位名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

商 务 文 件 组 成

目 录

1. 报价一览表；
2. 分项报价表；
3. 法定代表人授权书；
4. 质量承诺书；
5. 资格证明文件；

附件 2

评 审 报 告

_____:

比价小组受单位委托,就_____项目(项目编号:_____)进行了评审,现将本次评审情况报告如下:

一、采购项目公告发布时间:

二、采购公告发布媒体:

三、评审时间:

四、评审地点:

五、评审情况及说明:

比价小组从合格的供应商中按报价由低到高的顺序推荐 3 家候选供应商如下:

序号	单位名称	报价
1		
2		
3		

六、比价小组意见:

比价小组成员签字:

附件 3

成 交 通 知 书

_____:

我单位成立比价小组就_____项目(项目编号: _____)进行了评审,我单位确认贵公司为本项目的成交供应商,成交金额为人民币_____。

请贵公司接此通知书后在三十日内与我单位签订合同,并按照采购文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知。

采购人:

联系人:

联系电话:

湖北光源水利电力股份有限公司

____年____月____日

附件 4

湖北光源水利电力股份有限公司

十座电站电气设备试验清单

电站名称	序号	设备项目	设备型号	设备容量 (KW/KVA)	数量	电压等级 (KV)	试验内容	备注
古城一级电站	1	发电机	SFW1000-6/1180	1000	1	6.3	高试	
			SFW500-6/990	500	1	6.3	高试	
	2	电缆			6	6.3	高试	进线 1、厂变 1、机组 4 条
	3	厂变	S7 6.3/0.4-50	50	1	6.3-0.4	高试	
	4	线路保护			1		继保	
	5	机组保护			2		继保	
古城二级电站	6	开关	ZN40A-12/630-20	630A	3	6.3	高试	
	1	发电机	SFW500-6/990	500	3	6.3	高试	
	2	电缆			10	6.3	高试	进线 1、厂变 1、机组 6 条, 主变 2 条
	3	主变	S7-2500/35	2500	2	35/6.3	高试	
	4	厂变	S7 6.3/0.4-50	50	1	6.3-0.4	高试	
			S7 6.3/0.4-50	50	1	6.3-0.4	高试	
	5	线路保护	EDCS-8110		5		继保	
	6	主变保护	EDCS-8120		2		继保	
	7	机组保护			3		继保	
	8	开关	真空	630A	6	6.3	高试	
	9		真空	1250A	6	35	高试	

大米山电站	1	发电机	SFW-K1250-6/1180	1250	2	6.3	高试	
	2	电缆	YJLV22		6	6.3	高试	
	3	厂变	S11	50	1	35	高试	
			SC10	80	1	6.3-0.4	高试	
	4	主变	S11	3150	1	35-6.3	高试	
	5	主变保护	EDCS-8120		1		高试	
	6	线路保护	EDCS-8110		1		继保	
	7	机组保护			2		继保	
	8	开关	ZW8-40.5	1600A	1	35	高试	
			ZN63A	630A	4	6.3	高试	
沙坪一级电站	1	发电机	TSW143/61-10	1250	4	6.3	高试	
	2	电缆	YJLV22		15		高试	
	3	厂变	S11/80-35/0.4	80	1	35	高试	
			SCB10-80/6.3	80	1	6.3	高试	
	4	主变	S11-6300/35	6300	1		高试	
	5	线路保护	LDL551		3		继保	
	6	机组保护			4		继保	
	7	开关	ZW8-40.5/1600A-25KA	1250A	1		高试	
			ZN63-12	630A	6		高试	
沙坪二级电站	1	发电机	SFW900-10/1430	900	4	6.3	高试	
	2	电缆	YJLV22		8		高试	
	3	厂变	S11—M	80	1	35	高试	
			SC10/80-35/0.4	80	1	6.3	高试	
	4	主变	S11—5000/35	5000	1	35	高试	
	5	线路保护	TDR930		4		继保	

	6	机组保护			8		继保	
	7	开关	ZW37-40.5	1600A	1	35	高试	
			XGN-12 ZN63-12	630A	5	6.3	高试	
新坪 电站	1	发电机	TSWN99/46-8	500	2	6.3	高试	
			SFW1600-14/1730	1600	1	6.3	高试	
	2	电缆	YJLV22		9		高试	
	3	厂变	油变	80	1	35	高试	
			干变	50	1	6.3	高试	
	4	主变	S11	4000	1	35-6.3	高试	
	5	线路保护	DMP300C		2		继保	
	6	机组保护			3		继保	
	7	开关	ZW7-40.5/1600-25	1600	3	35	高试	
			ZN28-12K/630-20	630A	4	6.3	高试	
猴儿 窝电 站	1	发电机	TSW173/43-12	1250	2	6.3	高试	
			SFW630-8/1180	630	1	6.3	高试	
	2	电缆	YJLV22		9		高试	
	3	厂变	S11—M	80	1	35	高试	
			SC10-80/6	80	1	6.3	高试	
	4	主变	S11—4000/35	4000	1	35	高试	
	5	线路保护	DMP300C		2		继保	
	6	机组保护			3		继保	
	7	开关	ZW8-40.5	1600A	3	35	高试	
			BEV2-12/T1250-25	630A	4	6.3	高试	
易家 坝电 站	1	发电机	TSWN143/39-10	800	2	6.3	高试	
			SFW320-8/990	320	1	6.3	高试	
	2	电缆	YJLV22		9		高试	
	3	厂变	S11	80	1	35	高试	
					1	6.3	高试	

	4	主变	S11	3150	1	35	高试	
	5	线路保护	IMP-3901		1		继保	
	6	机组保护			3		继保	
	7	开关	ZW7A-40.5	1600A	1	35	高试	
			ZN28A-12	630A	3	6.3	高试	
谭家河电站	1	发电机	SFW630-10/1430	630	2	6.3	高试	
	2	电缆	YJLV22			10	高试	
	3	厂变	S7-	50	1	35	高试	
			干变		1	6.3	高试	
	4	主变	S11-1600/35	1600	1	35	高试	1号主变
			S11-1000/35	1000	1	35	高试	2号主变
	5	线路及主变保护	TDR931 TDR935		5		继保	
	6	机组保护	NAS-928A NAS-928B		4		继保	
	7	开关	ZN40-12	630A	3	6.3	高试	
			ZW8-40.5	1600A	2	35	高试	
麻岩屋电站	1	发电机	SFW630-6/900	630	3	6.3	高试	
	2	电缆	YJLV22		7	10	高试	
	3	厂变	S11-M	80	1	35	高试	
			SC10-50/6	50	1	6.3	高试	
	4	主变	S11	2500	1		高试	
	5	线路保护	DMP300C		2		继保	
	6	机组保护			3		继保	
	7	开关	ZW8-40.5	1600A	1	35	高试	
			VSI-12	630A	4	6.3	高试	